



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72, тел. 74-95-90, E-mail: bgcsen@online.debryansk.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-Р-226пр
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции
от « 28 » апреля 2015г.

Место, дата, время проведения экспертизы, 241050, г.Брянск, пр.Ленина, д.72, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», 28.04.2015г., 11³⁰.

Основание для проведения экспертизы: заявка вх.№819-з от 21.04.2015г., ООО «Комбинат «Строма».
(предписания, заявления с указанием даты и регистрационного номера)

Мной, врачом –экспертом Филиным В.И. (сертификат №ГСЭН 18.015.0734.119).
(ф.и.о. лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе рассмотрения представленной документации:

-Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел II;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

-ГОСТ 530-2012;

(наименование технических регламентов, санитарно-эпидемиологических правил и норм, методических указаний)

-Протокол лабораторных исследований №3389ст-3-П/04.15 от 28.04.2015г. проведенный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области».

(протоколов проведенных испытаний и т.д.)

Наименование продукции: кирпич керамический одинарный и утолщенный пепельный.
(полное наименование продукции с указанием марки, типа, объема упаковки и т.д.)

Область применения продукции: во всех видах строительства (соответствует I классу стройматериалов), без ограничений по радиационному фактору. Разрешается транспортирование всеми видами транспорта как безопасного груза в радиационном отношении при выполнении следующий требований: мощность дозы гамма-излучения на поверхности тары не должна превышать 2,5 мкЗв/ч, а мощность дозы гамма-излучения на поверхности перевозящего их транспортного средства - 1мкЗв/ч.

Организация-изготовитель: ООО «Комбинат «Строма», 243363, Брянская обл., Выгоничский р-н, пос. Десна, ул.Заречная, д.1а.
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, юридический адрес)

Организация заявитель (получатель): ООО «Комбинат «Строма», 243363, Брянская обл., Выгоничский р-н, п. Десна, ул.Заречная, д.1а.
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, юридический адрес)

Гигиеническая характеристика продукции: радиологические исследования: спектрометрический контроль содержания природных радионуклидов (Аэфф.-удельной эффективной активности природных радионуклидов) проведен в образцах кирпича керамического; дозиметрический контроль МЭД гамма-излучения на поверхности кирпича керамического. По результатам радиологических исследований установлено, что фактические значения исследованных показателей соответствует I классу строительных материалов.

(перечень гигиенических показателей, по которым проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукция: кирпич керамический одинарный и утолщенный пепельный
(полное наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (глава II, раздел 11), СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) для I класса стройматериалов.

Заключение действительно: до «5» мая 2016г.

Врач-эксперт



подпись


В.И. Филин

ф.и.о.

Заместитель главного врача



(подпись)


_____ П.А. Степаненко

